



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Odbor regionálneho rozvoja

Okresný úrad Snina

Odbor starostlivosti o ŽP

Partizánska 1057

069 01 Snina 1

Váš list číslo/zo dňa
OU-SV-OSZP-
2017/000323-002-JK

Naše číslo
03384/2017/ODDUPZP-2

Vybavuje/linka
Ing. Martina Dėdičová
/0517081554

Prešov
23. 03. 2017

Vec: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia primárnych rozvodov sídliska Komenského Snina" – stanovisko

Dňa 10.3.2017 bolo Prešovskému samosprávnemu kraju, odboru regionálneho rozvoja, doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia primárnych rozvodov sídliska Komenského Snina“. Navrhovateľ – Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36012424.

Sídlisko Komenského leží juhovýchodne od centra mesta medzi železničnou traťou Humenné – Stakčín a riekou Cirochou. Od komunikácie v smere Stakčín, trate a areálu Vihorlatu je sídlisko oddelené terénnym valom s protihlukovou funkciou. Terén v tejto lokalite je rovinatý s miernym sklonom k rieke s priemernou nadmorskou výškou 218 m.

Jestvujúci stav je taký, že v oblasti sídliska Komenského sa nachádzajú primárne a sekundárne rozvody tepla vedené v železobetónových kanáloch. Potrubné rozvody sú v súčasnej dobe zdrojom častých porúch a tepelných strát, ktoré sú spôsobené skorodovaným potrubím, zaplavenými šachtami a zlým stavom izolácií. Potrubné rozvody sú v pôvodnom kanálovom prevedení v zastaranom kanálovom systéme tepelného vedenia.

Navrhovaný stav rieši rekonštrukciu jestvujúceho vonkajšieho primárneho rozvodu tepla pre jednotlivé odberné miesta na sídlisku Komenského. Jestvujúci systém potrubia uloženého v betónovom kanále nahradí technológia predizolovaného potrubia fy. Fintherm. Jedná sa o systém potrubia, ktoré je voľne uložené do jestvujúceho kanálu alebo do výkopu na zhutnené pieskové lôžko a zasypané pieskom a zeminou. Rekonštruovaná sústava začína v napájacej šachte pri Tescu a končí v jednotlivých odberných miestach – obytných blokoch v počte 22, resp. v plynovej kotolni K13 nad podlahou. Trasa primárnych rozvodov tepla je vedená s ohľadom na čo najoptimálnejšie trasovanie so zreteľom na hydraulické podmienky, tepelné straty a čo najnižšie zásahy o konštrukčných vrstiev vozoviek a chodníkov.

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, v zmysle § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán dáva k zmene navrhovanej činnosti nasledovné

stanovisko:

Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie berieme na vedomie zaslanú zmenu a žiadame rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.

S pozdravom

Ing. František Barnáš
vedúci odboru